



Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6, тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Балахнинскому району
606400, г. Балахна, ул. Челюскинцев, 34, тел. (факс) 6-27-27 (код - 83144)
«Телефон доверия»: 6-20-50 (код - 83144) ОНД и ПР по Балахнинскому району

г. Балахна

(место составления акта)

« 14 » ноября 20 17 г.

(дата составления акта)

15 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 138

По адресу/адресам: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Свердлова, д.30, г. Балахна, ул. Пирогова, д.9, г. Балахна, пер. Макаренко, д.8, пом.1

(место проведения проверки)

На основании распоряжения Главного государственного инспектора Балахнинского района по пожарному надзору № 138 от 19.10.2017

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении Государственного бюджетного учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения Балахнинского района"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 10 час. 00 мин. 23.10.2017 до 15 час. 00 мин. 14.11.2017. Продолжительность 16 рабочих дней

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

16 рабочих дней

Акт составлен:

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы
по Балахнинскому району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы):**

(заполняется при проведении выездной проверки)

Коновалова Е.В. 23.10.2017 10-00 час.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо, проводившее Государственный инспектор Балахнинского района по пожарному надзору
проверку: Макаров Алексей Юрьевич

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного (ых) лиц (а), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор Государственного бюджетного учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения Балахнинского района"
Коновалова Елена Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
Здание специализированного жилого дома для граждан пожилого возраста и инвалидов по адресу: г.Балахна, ул.Пирогова, д.9			
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:			
1.	Дверные проемы в ограждениях лифтовой шахты с выходами из них в поэтажные коридоры здания не защищены противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающимися дверные проемы лифтовой шахты при пожаре, также лифтовая шахта в здании не отделена от коридоров тамбурами с противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.	ч.4 ст.4, ч.1 и 3 ст.6, ч.16 ст.88 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (ранее действовало требование СНиП 21-01-97* п. 6.24*).	ГБУ «КЦСОН»
Здание дневного отделения по адресу: г.Балахна, пер.Макаренко, д.8, пом.1			
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:			
2.	Участок транзитного воздуховода, проходящий через помещение овощного склада (категория В4), не выполнен с требуемым пределом огнестойкости (не менее EI30).	ч.4 ст.4, ч.1 и 3 ст.6, ст.85, ст.138 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.17 СП 7.13.130.2013 (ранее действовало требование п. 7.11.8, табл.2 СНиП 41-01-2003)	ГБУ «КЦСОН»

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Не выполнено в установленный срок предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 08.12.2016 № 174/1/84 (срок исполнения истек 01.10.2017):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
Здание специализированного жилого дома для граждан пожилого возраста и инвалидов по адресу: г.Балахна, ул.Пирогова, д.9			
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:			

