



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Нижегородской области

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: [info@mchs.nnov.ru](mailto:info@mchs.nnov.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
по городскому округу город Шахунья

606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Тургенева, д.13 а, тел. (код – 83152) 2-34-82, 2-16-78

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Директору государственного бюджетного учреждения "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Шахунья"

Шерстневой Ирине Александровне

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора городского округа город Шахунья Нижегородской области по пожарному надзору Дудина Дмитрия Вячеславовича № 2 от «10» января 2022года в период с «26» января 2022 г. по «27» января 2022 г.

Начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

городскому округу город Шахунья майором внутренней службы Дудиным Дмитрием

органа государственного пожарного надзора)

Вячеславовичем

проведена выездная проверка (плановая)

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица

Директор ГБУ «ЦСОГПВИИ г. Шахунья» Шерстнева Ирина Александровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
<b>Здание отделения специализированный жилой дом по адресу: 606900, Нижегородская область, г. Шахунья, п. Вахтан, ул. Карповская, д. 22</b>				
<b>Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:</b>				
1	Здание отделения специализированный жилой дом не в полном объеме обеспечено источниками наружного противопожарного водоснабжения - наружными водопроводными сетями с пожарными гидрантами в радиусе 200 метров (фактически наружное противопожарное водоснабжение предусмотрено от искусственного водоема, расположенного на расстоянии 200 м. от здания).	(Основание: часть 4 статьи 4, статья 6, статья 62, статья 68 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» пункт 5.2 таблица 2, пункт 5.17, пункт 8.9; СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» пункт 2.13 таблица 6, пункт 2.24, пункт 8.16).	15.01.2023	


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ГБУ «ЦСОГПВИИ г. Шахунья»

Шерстнева И.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

✓   
(подпись)

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Шахунья майор внутренней службы Дудин Д.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

«27» января 2022 г.

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.